

师宗县 2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目验收意见

师宗县农业农村局牵头于 2020 年 12 月 31 日组织师宗县发展和改革局、县财政局对师宗县 2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设师宗县菩善堂辣木种植专业合作社 500 吨机械冷库及配套设施建设项目进行验收，验收组对项目所实施的建设内容进行实地查看、检查，随后听取合作社负责人汇报项目实施情况，并对项目实施过程中相关资金使用情况、合同文本、会计凭证等文本资料进行核查，形成如下验收意见：

一、项目实施主体机构健全，前期审批手续齐全，管理措施得当，可操作性强。科学规划、合理布局，严格按照方案批复建设内容较好地完成了各项指标任务。

二、项目建设指标完成效果良好，库容^{3420.24}立方米，空库温度从室温降到 0℃ 时间^{0.1}小时；空库温度由 0℃ 回升至 5℃ 时间²分钟。库体采用聚氨酯双面彩钢板，保温层厚度¹⁰⁰mm，密度⁴⁰kg/m³，阻燃 B1 级。电源为 KVA 变压器（3P/AC，380V±10%，50Hz），保温门芯材为 100mm 聚氨酯保温板，密度 35kg/m³—40kg/m³，阻燃 B1 级。完成内置蜂窝数据网络（4G/5G）信息采集设备安装。钢结构遮雨棚^{124.9}平方米。

三、项目采取先建后补方式，完成总投资 200 万元，其

中央财政专项扶持资金 100 万元，主要用于库体建设补助 70 万元，钢结构建设补助 20 万元，电力设施建设补助 10 万元。资金投向合理，符合项目补助环节要求。各项目监督检查到位，绩效目标达标，痕迹管理规范，档案健全。自筹资金足额到位，财政资金到位率 100%。

四、项目建设解决扶贫产业热区水果、生姜的冷藏需求。对师宗县优势产业发展、脱贫攻坚有着极大的促进作用，为贫困户增收和产业扶贫发挥重要作用。

项目验收组一致同意师宗县菩善堂辣木种植专业合作社 500 吨机械冷库及配套设施建设项目通过验收。

项目验收小组签名：

姓名	单位	职称职务	建议
陈书	县财政局	副股长	
马骥	农业农村局	农艺师	
陈世	县农业农村局	高级农艺师	
马科	高级农业农村办	主任	
赵剑	农业农村局	高级农艺师	
张同林	财政局		
胡泽云	发改局		

2020 年 12 月 31 日

师宗县 2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目验收意见

师宗县农业农村局牵头于 2020 年 12 月 31 日组织师宗县发展和改革局、县财政局对师宗县 2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设师宗旺哲种植专业合作社 500 吨机械冷库及配套设施建设项目进行验收，验收组对项目所实施的建设内容进行实地查看、检查，随后听取合作社负责人汇报项目实施情况，并对项目实施过程中相关资金使用情况、合同文本、会计凭证等文本资料进行核查，形成如下验收意见：

一、项目实施主体机构健全，前期审批手续齐全，管理措施得当，可操作性强。科学规划、合理布局，严格按照方案批复建设内容较好地完成了各项指标任务。

二、项目建设指标完成效果良好，库容^{2973.6}立方米，空库温度从室温降到 0℃ 时间^{0.1}小时；空库温度由 0℃ 回升至 5℃ 时间²⁰分钟。库体采用聚氨酯双面彩钢板，保温层厚度¹⁰⁰mm，密度⁴⁰kg/m³，阻燃 B1 级。电源为 KVA 变压器（3P/AC，380V±10%，50Hz），保温门芯材为 100mm 聚氨酯保温板，密度 35kg/m³—40kg/m³，阻燃 B1 级。完成内置蜂窝数据网络（4G/5G）信息采集设备安装。钢结构遮雨棚^{92.6}平方米。

三、项目采取先建后补方式，完成总投资 200 万元，其中中央财政专项扶持资金 100 万元，主要用于库体建设补助

70 万元，钢结构建设补助 20 万元，电力设施建设补助 10 万元。资金投向合理，符合项目补助环节要求。各项目监督检查到位，绩效目标达标，痕迹管理规范，档案健全。自筹资金足额到位，财政资金到位率 100%。

四、项目建设解决扶贫产业热区水果、生姜的冷藏需求。对师宗县优势产业发展、脱贫攻坚有着极大的促进作用，为贫困户增收和产业扶贫发挥重要作用。

项目验收组一致同意师宗旺哲种植专业合作社 500 吨机械冷库及配套设施建设项目通过验收。

项目验收小组签名：

姓名	单位	职称职务	建议
陈书	农业局	副股	
马骥	师宗县农业农村局	农艺师	
陈伟	县农业农村局	高级经济师	
马科	县农业农村局	主任	
赵刚	农业农村局	高级农艺师	
张同林	财政局		
胡泽云	发改局		

2020 年 12 月 31 日

师宗县 2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目验收意见

师宗县农业农村局牵头于 2020 年 12 月 31 日组织师宗县发展和改革局、县财政局对师宗县 2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目进行验收，验收组对项目所实施的机械冷库及配套设施建设项目进行验收，验收组对项目所实施的建设内容进行实地查看、检查，随后听取家庭农场负责人汇报项目实施情况，并对项目实施过程中相关资金使用情况、合同文本、会计凭证等文本资料进行核查，形成如下验收意见：

一、项目实施主体机构健全，前期审批手续齐全，管理措施得当，可操作性强。科学规划、合理布局，严格按照方案批复建设内容较好地完成了各项指标任务。

二、项目建设指标完成效果良好，库容²⁸⁴⁰立方米，空库温度从室温降到 0℃ 时间^{0.1}小时；空库温度由 0℃ 回升至 5℃ 时间²⁰分钟。库体采用聚氨酯双面彩钢板，保温层厚度¹⁰⁰ mm，密度⁴⁰ kg/m³，阻燃 B1 级。电源为²⁸⁰ KVA 变压器（3P/AC，380V±10%，50Hz），保温门芯材为 100mm 聚氨酯保温板，密度 35kg/m³—40kg/m³，阻燃 B1 级。钢结构遮雨棚¹⁰⁴²平方米。

三、项目采取先建后补方式，完成总投资 160 万元，其中中央财政专项扶持资金 80 万元，主要用于库体建设补助

56 万元，钢结构建设补助 16 万元，电力设施建设补助 8 万元。资金投向合理，符合项目补助环节要求。各项目监督检查到位，绩效目标达标，痕迹管理规范，档案健全。自筹资金足额到位，财政资金到位率 100%。

四、项目建设解决扶贫产业热区水果、生姜的冷藏需求。对师宗县优势产业发展、脱贫攻坚有着极大的促进作用，为贫困户增收和产业扶贫发挥重要作用。

项目验收组一致同意师宗县五龙誉臻蔬果种植家庭农场 400 吨机械冷库及配套设施建设项目通过验收。

项目验收小组签名：

姓名	单位	职称职务	建议
陈书	农业局	副局长	
马骥	师宗县农业农村局	农艺师	
陈坤	师宗县农业局	高级经济师	
王科	高级农业技术推广站	站长	
赵刚	农业局	高级农艺师	
张同才	财政局		
胡泽云	发改局		

2020 年 12 月 31 日

师宗县 2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目验收意见

师宗县农业农村局牵头于 2020 年 12 月 31 日组织师宗县发展和改革局、县财政局对师宗县 2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设师宗县科慧蓝莓种植专业合作社 500 吨机械冷库及配套设施建设项目进行验收，验收组对项目所实施的建设内容进行实地查看、检查，随后听取合作社负责人汇报项目实施情况，并对项目实施过程中相关资金使用情况、合同文本、会计凭证等文本资料进行核查，形成如下验收意见：

一、项目实施主体机构健全，前期审批手续齐全，管理措施得当，可操作性强。科学规划、合理布局，严格按照方案批复建设内容较好地完成了各项指标任务。

二、项目建设指标完成效果良好，库容⁴⁸⁰⁰立方米，空库温度从室温降到 0℃ 时间^{0.1}小时；空库温度由 0℃ 回升至 5℃ 时间 30 分钟。库体采用聚氨酯双面彩钢板，保温层厚度 100 mm，密度 40 kg/m³，阻燃 B1 级。电源为 315 KVA 变压器（3P/AC，380V ± 10%，50Hz），保温门芯材为 100mm 聚氨酯保温板，密度 35 kg/m³ - 40 kg/m³，阻燃 B1 级。完成内置蜂窝数据网络（4G/5G）信息采集设备安装。钢结构遮雨棚¹⁶⁴²平方米。蓝莓分拣线 3 条。

三、项目采取先建后补方式，完成总投资 212 万元，其中中央财政专项扶持资金 100 万元，主要用于库体建设补助

70 万元，蓝莓分拣线建设补助 20 万元，钢结构遮雨棚建设补助 10 万元。资金投向合理，符合项目补助环节要求。各项目监督检查到位，绩效目标达标，痕迹管理规范，档案健全。自筹资金足额到位，财政资金到位率 100%。

四、项目建设解决蔬菜、蓝莓的冷藏需求。对师宗县优势产业发展、脱贫攻坚有着极大的促进作用，为贫困户增收和产业扶贫发挥重要作用。


项目验收组一致同意师宗县科慧蓝莓种植专业合作社 500 吨机械冷库及配套设施建设项目通过验收。

项目验收小组签名：

姓名	单位	职称职务	建议
陈书	农业局	科长	
赵剑波	师宗县农业农村局	高级农艺师	
马强	师宗县农业农村局	高级农艺师	
陈书	师宗县农业农村局	高级农艺师	
石海生	师宗县农业农村局	高级农艺师	
张同村	县财政局		
胡海云	发改局		

2020 年 12 月 31 日

冷库规划平面图：



师宗县 2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目验收意见

师宗县农业农村局牵头于 2020 年 12 月 31 日组织师宗县发展和改革局、县财政局对师宗县 2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设师宗县星发种植专业合作社 500 吨机械冷库及配套设施建设项目进行验收，验收组对项目所实施的建设内容进行实地查看、检查，随后听取合作社负责人汇报项目实施情况，并对项目实施过程中相关资金使用情况、合同文本、会计凭证等文本资料进行核查，形成如下验收意见：

一、项目实施主体机构健全，前期审批手续齐全，管理措施得当，可操作性强。科学规划、合理布局，严格按照方案批复建设内容较好地完成了各项指标任务。

二、项目建设指标完成效果良好，库容^{358.44}立方米，空库温度从室温降到 0℃ 时间^{0.1}小时；空库温度由 0℃ 回升至 5℃ 时间²⁰分钟。库体采用聚氨酯双面彩钢板，保温层厚度¹⁶⁰ mm，密度⁴⁶ kg/m³，阻燃 B1 级。电源为²⁵⁰ KVA 变压器（3P/AC，380V±10%，50Hz），保温门芯材为 100mm 聚氨酯保温板，密度 35kg/m³—40kg/m³，阻燃 B1 级。完成内置蜂窝数据网络（4G/5G）信息采集设备安装。钢结构遮雨棚⁸²⁶平方米。

三、项目采取先建后补方式，完成总投资 250 万元，其中中央财政专项扶持资金 100 万元，主要用于库体建设补助

70 万元，钢结构遮雨棚建设补助 20 万元，电力设施建设补助 10 万元。资金投向合理，符合项目补助环节要求。各项目监督检查到位，绩效目标达标，痕迹管理规范，档案健全。自筹资金足额到位，财政资金到位率 100%。

四、项目建设解决扶贫产业热区水果、生姜的冷藏需求。对师宗县优势产业发展、脱贫攻坚有着极大的促进作用，为贫困户增收和产业扶贫发挥重要作用。

项目验收组一致同意师宗县星发种植专业合作社 500 吨机械冷库及配套设施建设项目通过验收。

项目验收小组签名：

姓名	单位	职称职务	建议
陈书	农业局	副股	
赵剑武	农业农村局	高级农艺师	
马骥	农业局	农艺师	
陈书	农业农村局	高级农艺师	
马科	高良乡农业办	农艺师	
张国才	财政局		
胡泽方	发改局		

2020 年 12 月 31 日

师宗县 2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目验收意见

师宗县农业农村局牵头于 2020 年 12 月 31 日组织师宗县发展和改革局、县财政局对师宗县 2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设师宗康荣种养殖专业合作社 200 吨机械冷库及配套设施建设项目进行验收，验收组对项目所实施的建设内容进行实地查看、检查，随后听取合作社负责人汇报项目实施情况，并对项目实施过程中相关资金使用情况、合同文本、会计凭证等文本资料进行核查，形成如下验收意见：

一、项目实施主体机构健全，前期审批手续齐全，管理措施得当，可操作性强。科学规划、合理布局，严格按照方案批复建设内容较好地完成了各项指标任务。

二、项目建设指标完成效果良好，库容~~146~~立方米，空库温度从室温降到 0℃时间~~0.1~~小时；空库温度由 0℃回升至 5℃时间~~20~~分钟。库体采用聚氨酯双面彩钢板，保温层厚度~~100~~ mm，密度~~35~~ kg/m³，阻燃 B1 级。电源为~~80~~ KVA 变压器（3P/AC，380V±10%，50Hz），保温门芯材为 100mm 聚氨酯保温板，密度 35kg/m³—40kg/m³，阻燃 B1 级。钢结构遮雨棚~~78~~平方米。

三、项目采取先建后补方式，完成总投资 80 万元，其中中央财政专项扶持资金 40 万元，主要用于库体建设补助 28 万元，钢结构建设补助 8 万元，电力设施建设补助 4 万元。

资金投向合理，符合项目补助环节要求。各项目监督检查到位，绩效目标达标，痕迹管理规范，档案健全。自筹资金足额到位，财政资金到位率 100%。

四、项目建设解决扶贫产业热区水果、生姜的冷藏需求。对师宗县优势产业发展、脱贫攻坚有着极大的促进作用，为贫困户增收和产业扶贫发挥重要作用。

项目验收组一致同意师宗康荣种养殖专业合作社 200 吨机械冷库及配套设施建设项目通过验收。

项目验收小组签名：

姓名	单位	职称职务	建议
陈书	师宗县局	副局长	
马强	农业农村局	农艺师	
陈书	县农业农村局	高级经济师	
马科	县农业农村局	主任	
赵剑	农业农村局	高级农艺师	
张同林	财政局		
胡泽云	发改局		

2020 年 12 月 31 日